

**Опросный лист**  
на изготовление трансформатора типа ТМГ-630/6(10)-0,4  
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	
1	Тип трансформатора	ТМГ
2	Мощность, кВА	500
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6(10)
5	Схема и группа соединения обмоток	У/УН-0; Д/УН-11
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%
8	Материал обмоток	медь
9	Потери короткого замыкания, Рк вт	8400
10	Потери холостого хода, Ро вт	1000
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	5,5
12	Ток холостого хода, Io%	1,0
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1
14	Степень защиты	IP00
15	Габаритные размеры (max);	
16	Длина, мм	1568
17	Ширина, мм	866
18	Высота, мм	1400
19	Масса, кг полная/масло	1695/340
20	Установочные размеры	660x660
21	Наличие транспортных катков	да
22	Наличие пробивного предохранителя	по заказу
23	Наличие газового реле	нет
24	Наличие температурного датчика	нет
25	Наличие мановакуумметра	нет
26	Наличие предохранительного клапана	да
27	Поплавковый маслоуказатель	да
28	Термометр стеклянный	да
29	Остальное по ГОСТ 11677	да