

Исх. № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

Опросный лист

 на изготовление трансформатора типа ТМГ-1000/6(10)-0,4 без КИП
в ТОО «Уральский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГ	
2	Мощность, кВА	1000	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)	
5	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
6	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
7	Материал обмоток	алюминий	
8	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0; Д/Ун-11	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%)	12200	
10	Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%)	5,5	
11	Потери холостого хода, Ро Вт (+15%)	1470	
12	Ток холостого хода, Io % (+30%)	0,8	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, Т1	
14	Степень защиты токоведущих вводов	IP00	
15	Степень сейсмостойкости по шкале MSK-64	6 баллов	
16	Масса, кг полная/масло	2440/510	
17	Установочные размеры	820x820	
18	Наличие транспортных катков	да	
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
20	Наличие газового реле	нет	
21	Наличие температурного датчика	нет	
22	Наличие мановакуумметра	нет	
23	Наличие предохранительного клапана	нет	
24	Наличие поплавкового маслоуказателя	да	
25	Наличие стеклянного термометра СП-2П	да	
26	Наличие контактных зажимов НН	да	
27	Остальное согласно ГОСТ 11677	да	
Габаритные размеры			
28	Длина, мм	1511	
29	Ширина, мм	1098	
30	Высота, мм	1640 (без катков) 1727 (с катками)	

Примечание: Допуск отклонения массы трансформатора составляет +10%, так как в зависимости от класса напряжения, схемы соединения и комплектующих масса трансформатора будет разной

Согласован:

(заказчик)(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)


«Уральский трансформаторный завод» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Орал қ-сы,
Есенжанов к-сі, 42/6Н1.
т./ ф: +7 (7112) 24-61-61
info@uraltrafo.kz.

ТОО «Уральский трансформаторный завод»
Республика Казахстан, г. Уральск,
ул. Есенжанова, 42/6 Н1
т./ ф: +7 (7112) 24-61-61
info@uraltrafo.kz.