

Исх. № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

Опросный лист
на изготовление трансформатора типа ТМ-250/6(10)-0,4
в АО«Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики			Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМ			
2	Мощность, кВА	250			
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4			
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)			
5	Тип регулирования напряжения	ПБВ			
6	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%			
7	Материал обмоток	алюминий			
8	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0	У/Зн-11	Д/Ун-11	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%)	3700	4200	4200	
10	Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%)	4,5	4,7	4,5	
11	Потери холостого хода, Ро Вт (+15%)	610			
12	Ток холостого хода, Io % (+30%)	1,9			
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, Т1			
14	Степень защиты токоведущих вводов	IP00			
16	Масса, кг полная/масло	889/173			
17	Установочные размеры	550х550			
18	Наличие транспортных катков	по заказу			
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу			
20	Наличие газового реле	нет			
21	Наличие температурного датчика	нет			
22	Наличие мановакуумметра	нет			
23	Наличие контактных зажимов НН	нет			
24	Остальное согласно ГОСТ 11677	да			
Габаритные размеры					
25	Длина, мм	1180			
26	Ширина, мм	786			
27	Высота, мм	1310 (без катков) 1405 (с катками)			

Согласован:

_____ М.П. _____
(заказчик)(подпись) (Ф.И.О.)