

Исх. № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

Опросный лист
на изготовление трансформатора типа ТМ-400/6(10)-0,4
в АО«Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМ	
2	Мощность, кВА	400	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)	
5	Тип регулирования напряжения	ПВВ	
6	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
7	Материал обмоток	алюминий	
8	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0 Д/Ун-11	
9	Потери короткого замыкания, Рк вт (+10%)	5500 5900	
10	Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%)	4,5	
11	Потери холостого хода, Ро вт (+15%)	780	
12	Ток холостого хода, Io% (+30%)	1,4	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, Т1	
14	Степень защиты токоведущих вводов	IP00	
16	Масса, кг полная/масло	1192/248	
17	Установочные размеры	660х660	
18	Наличие транспортных катков	по заказу	
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
20	Наличие газового реле	нет	
21	Наличие температурного датчика	нет	
22	Наличие мановакуумметра	нет	
23	Наличие контактных зажимов НН	нет	
24	Остальное согласно ГОСТ 11677	да	
Габаритные размеры			
25	Длина, мм	1385	
26	Ширина, мм	762	
27	Высота, мм	1440 (без катков) 1530 (с катками)	

Согласован:

_____ М.П.
(заказчик)(подпись)

_____ (Ф.И.О.)