

Исх. № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

Опросный лист
на изготовление трансформатора типа ТМ-1250/6(10)-0,4
в АО«Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМ	
2	Мощность, кВА	1250	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)	
5	Тип регулирования напряжения	ПВВ	
6	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
7	Материал обмоток	алюминий	
8	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0 Д/Ун-11	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%)	15000	
10	Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%)	6,0	
11	Потери холостого хода, Ро Вт (+15%)	1740	
12	Ток холостого хода, Io% (+30%)	0,6	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, Т1	
14	Степень защиты токоведущих вводов	IP00	
16	Масса, кг полная/масло	2775х657	
17	Установочные размеры	820х820	
18	Наличие транспортных катков	да	
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
20	Наличие газового реле	по заказу	
21	Наличие температурного датчика	да	
22	Наличие мановакуумметра	нет	
23	Наличие контактных зажимов НН	да	
24	Остальное согласно ГОСТ 11677	да	
Габаритные размеры			
25	Длина, мм	1830	
26	Ширина, мм	1228	
27	Высота, мм	2050 (без катков) 2130 (с катками)	

Согласован:

_____ М.П.
(заказчик)(подпись)

_____ (Ф.И.О.)