

**Опросный лист  
на изготовление трансформатора типа ТМГ-40/10 - 0,4 кВ  
в ТОО «Уральский трансформаторный завод»**

№	Наименование требований	
1	Тип трансформатора	ТМГ
2	Мощность, кВА	40
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	10
5	Схема и группа соединения обмоток	Д/УН-11
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%
8	Материал обмоток	медный
9	Потери короткого замыкания, Ркз Вт	920
10	Потери холостого хода, Рхх Вт	150
11	Напряжения короткого замыкания, Ук %	4,6
12	Ток холостого хода, Io %	2,8
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1
14	Степень защиты	IP00
15	Габаритные размеры (мах);	
16	Длина, мм	884
17	Ширина, мм	522
18	Высота, мм	1036
19	Масса, кг полная/масло	344/79
20	Установочные размеры	450х400
21	Наличие транспортных катков	по заказу
22	Наличие газового реле	нет
23	Наличие температурного датчика	нет
24	Наличие мановакуумметра	нет
25	Наличие предохранительного клапана	да

Утверждаю	Технический директор	Усенбаев М.О.
Согласовано	Главный технолог	Шаймерденов Д.И.