

договор. № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

Опросный лист
на изготовление трансформатора типа ТМГэ-2500/6(10)-0,4 С КИП (X2K1)
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГэ	
2	Мощность, кВА	2500	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6(10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0; Д/Ун-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	алюминий	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%)	26500	
10	Потери холостого хода, Ро Вт (+15%)	2130	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%)	6,5	
12	Ток холостого хода, Io % (+30%)	0,4	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, Т1	
14	Степень защиты токоведущих вводов	IP00	
15	Номинальная частота, Гц	50	
16	Масса, кг полная/масло	5500/1100	
17	Установочные размеры	1070х1070	
18	Наличие транспортных катков	Да	
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
20	Наличие газового реле	Нет	
21	Наличие температурного датчика	Да	
22	Наличие мановакуумметра	Да	
23	Наличие предохранительного клапана	Да	
24	Наличие поплавкового маслоуказателя	Да	
25	Наличие стеклянного термометра	Да	
26	Наличие контактных зажимов НН	Да	
27	Остальное согласно ГОСТ 11677	Да	
Габаритные размеры			
28	Длина, мм	2190	
29	Ширина, мм	1360	
30	Высота, мм	2070 (с катками)	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель: _____

Председатель правления: _____

Б.А.Худайбергенов _____ М.П.

(подпись и дата)

(Ф.И.О.)

_____ М.П.

(подпись и дата)