

договор. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Опросный лист**  
на изготовление трансформатора типа ТМГвэ-1250/6(10)-0,4 С КИП (ХЗКЗ)  
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГвэ	
2	Мощность, кВА	1250	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6(10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0; Д/Ун-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	алюминий	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%)	11000	
10	Потери холостого хода, Ро Вт (+15%)	1150	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%)	6,5	
12	Ток холостого хода, Io % (+30%)	0,9	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, Т1	
14	Степень защиты	IP00	
15	Номинальная частота, Гц	50	
16	Масса, кг полная/масло	3350/825	
17	Установочные размеры	820х820	
18	Наличие транспортных катков	Да	
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
20	Наличие газового реле	Нет	
21	Наличие температурного датчика	Да	
22	Наличие мановакуумметра	Да	
23	Наличие предохранительного клапана	Да	
24	Наличие поплавкового маслоуказателя	Да	
25	Наличие стеклянного термометра	Да	
26	Наличие контактных зажимов НН	Да	
27	Остальное согласно ГОСТ 11677	Да	
Габаритные размеры			
28	Длина, мм	1870	
29	Ширина, мм	1210	
30	Высота, мм	1815 (с катками)	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель : \_\_\_\_\_

Председатель правления :

Б.А.Худайбергенов \_\_\_\_\_ М.П.  
(подпись и дата)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись и дата)