

Исх. № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

Опросный лист

на изготовление сухого трансформатора типа ТСН-160/6(10)-0,4
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТСН	
2	Мощность, кВА	160	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	6-Д/Ун-11, 6,10-У/Ун-0	
6	Тип регулирования напряжения	ПВВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток ВН, НН	медь	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	2000	
10	Потери холостого хода, Ро Вт	550	
11	Напряжения короткого замыкания, Ук %	5	
12	Ток холостого хода, Io %	0,6	
13	Климатическое исполнение и категория размещения, (ГОСТ 15150-69)	У3	
14	Степень защиты	IP00	
15	Масса, кг полная	1074	
16	Установочные размеры	550х450	
17	Наличие транспортных катков	да	
18	Тип охлаждения (естественный, принудительный-2шт вентиляторов)	по заказу	
19	Уровень изоляции (по ГОСТ 1516.3)	а	
20	Класс нагревостойкости (по ГОСТ 8865-93)	Н	
21	Температурное реле ТР-100 с датчиком рt-100	по заказу	
22	Температура окружающей среды °С	-45° до +40°	
23	Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более	1000	
24	Остальное согласно ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007	да	
Габаритные размеры			
25	Длина-ширина-высота, мм	1192х600х1251	
Дополнительная комплектация			
26	Шкаф тепловой защиты ШТЗ	по заказу	
27	Виброопора (4шт на изделия)	по заказу	

Согласован:

_____ М.П. _____
(заказчик)(подпись) (Ф.И.О.)

