

договор. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Опросный лист**  
на изготовление трансформатора типа ТМГС-63/6(10)-0,4  
в АО«Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГС	
2	Мощность, кВА	63	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/УН-0; У/ЗН-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	алюминий	
9	Потери короткого замыкания, Рквт	1280; 1470	
10	Потери холостого хода, Ровт	210	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	4.5; 4.7	
12	Ток холостого хода, Io%	2.6	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Степень защиты	IP00	
16	Масса, кг полная/масло	376/85	
17	Установочные размеры	500х400	
18	Наличие транспортных катков	по заказу	
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
20	Наличие газового реле	нет	
21	Наличие температурного датчика	нет	
22	Наличие мановакуумметра	нет	
23	Наличие предохранительного клапана	да	
24	Наличие поплавкового маслоуказателя	да	
25	Наличие стеклянного термометра	да	
26	Наличие контактных зажимов НН	нет	
27	Остальное согласно ГОСТ 11677	да	
<b>Габаритные размеры</b>			
28	Длина, мм		928
29	Ширина, мм		675
30	Высота, мм		1035 (без катков)

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод»

Председатель правления : Б.А. Худайбергенов

\_\_\_\_\_ М.П.

(подпись и дата)

Покупатель : \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ М.П.

(подпись и дата)