

Исх. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Опросный лист**  
на изготовление трансформатора типа ТМГФ-400/6(10)-0,4  
в АО«Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГФ	
2	Мощность, кВА	400	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/У <sub>Н</sub> -0; Д/У <sub>Н</sub> -11	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	алюминий	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	5600; 6000	
10	Потери холостого хода, Ро Вт	780	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	4.5	
12	Ток холостого хода, Io%	1.4	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Степень защиты	IP00	
16	Масса, кг полная/масло	1550\310	
17	Установочные размеры	660\660	
18	Наличие транспортных катков	по заказу	
19	Наличие пробивного предохранителя	нет	
20	Наличие газового реле	нет	
21	Наличие температурного датчика	нет	
22	Наличие мановакуумметра	нет	
23	Наличие предохранительного клапана	нет	
24	Наличие поплавкового маслоуказателя	да	
25	Наличие стеклянного термометра СП-2П	да	
26	Наличие контактных зажимов НН	по заказу	
27	Остальное согласно ГОСТ 11677	да	
Габаритные размеры			
28	Длина, мм	1346	
29	Ширина, мм	874	
30	Высота, мм	1360 (без катков)	

Согласован:

\_\_\_\_\_ М.П.  
(заказчик)(подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

