

Исх. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГФ-1000/6(10)-0,4 с КИП  
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГФ	
2	Мощность, кВА	1000	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6(10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/УН-0; Д/УН-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	Алюминий	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	12500	
10	Потери холостого хода, Ро Вт	1470	
11	Напряжения короткого замыкания, Ук %	5,5	
12	Ток холостого хода, Io%	0,8	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Номинальная частота, Гц	50	
16	Масса, кг (полная/масло)	2915/860	
17	Установочные размеры, мм	820х820	
18	Наличие транспортных катков	да	
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
20	Наличие газового реле	нет	
21	Наличие температурного датчика	да	
22	Наличие мановакуумметра	да	
23	Наличие предохранительного клапана	нет	
24	Наличие поплавкового маслоуказателя	да	
25	Наличие стеклянного термометра СП-2П	да	
26	Наличие контактных зажимов НН	да	
27	Остальное согласно ГОСТ 11677	да	
Габаритные размеры			
28	Длина, мм		1990
29	Ширина, мм		1150
30	Высота, мм		1770 (без катков)

Согласован:

\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_  
(заказчик)(подпись) (Ф.И.О.)



«Кентау трансформатор зауыты» АҚ  
160400, Қазақстан Республикасы  
Кентау қ-сы, І. Қожабаев к-сі,  
Тел./ факс: +7 (72536) 324 39,3 59 79  
Сату б-мі: +7 (72536) 390 18, 390 19  
www.alageum.com , e-mail: ktz@alageum.com

АО «Кентауский трансформаторный завод»  
Республика Казахстан, 160400  
ЮКО. г. Кентау, ул. И.Кожабая, 2  
Тел./ факс: +7 (72536) 324 39,3 59 79  
Отдел продаж: +7 (72536) 390 18, 390 19  
www.alageum.com , e-mail: ktz@alageum.com