

Исх. № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

Опросный лист
на изготовление трансформатора типа ТМГФ-1600/6(10)-0,4 С КИП
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГФ	
2	Мощность, кВА	1600	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6(10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/УН-0; Д/УН-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	Алюминий	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	18200	
10	Потери холостого хода, Ро Вт	1750	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	6,0	
12	Ток холостого хода, Io%	0,5	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Номинальная частота, Гц	50	
16	Масса, кг полная/масло	3863/1015	
17	Установочные размеры	1070х1070	
18	Наличие транспортных катков	да	
19	Наличие пробивного предохранителя	нет	
20	Наличие газового реле	нет	
21	Наличие температурного датчика	да	
22	Наличие мановакуумметра	да	
23	Наличие предохранительного клапана	нет	
24	Наличие поплавкового маслоуказателя	да	
25	Наличие стеклянного термометра СП-2П	да	
26	Наличие контактных зажимов НН	да	
27	Остальное согласно ГОСТ 11677	да	
Габаритные размеры			
28	Длина, мм	2032	
29	Ширина, мм	1360	
30	Высота, мм	2100 (с катками)	

Согласован:

_____ (заказчик)(подпись)

М.П

_____ (Ф.И.О.)



«Кентау трансформатор зауыты» АҚ
160400, Қазақстан Республикасы
Кентау қ-сы, І. Қожабаев к-сі,
Тел./ факс: +7 (72536) 324 39,3 59 79
Сату б-мі: +7 (72536) 390 18, 390 19
www.alageum.com , e-mail: ktz@alageum.com

АО «Кентауский трансформаторный завод»
Республика Казахстан, 160400
ЮКО. г. Кентау, ул. И.Кожобаева, 2
Тел./ факс: +7 (72536) 324 39,3 59 79
Отдел продаж: +7 (72536) 390 18, 390 19
www.alageum.com , e-mail: ktz@alageum.com