

договор. № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМЗ-1600/6(10)-0,4
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМЗ	
2	Мощность, кВА	1600	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)	
5	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
6	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
7	Материал обмоток	алюминий	
8	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0 Д/Ун-11	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%)	18500	
10	Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%)	6,0	
11	Потери холостого хода, Ро Вт (+15%)	1750	
12	Ток холостого хода, Io % (+30%)	0,5	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Степень защиты	IP00	
16	Масса, кг полная/масло	3980/995	
17	Установочные размеры	1070x1070	
18	Наличие транспортных катков	по заказу	
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
20	Наличие газового реле	нет	
21	Наличие температурного датчика	да	
22	Наличие мановакуумметра	да	
23	Наличие предохранительного клапана	да	
24	Исполнение трансформатора (левое или правое)	указывается заказчиком	
25	Наличие контактных зажимов НН	да	
26	Остальное по ГОСТ 16555-75	да	
Габаритные размеры			
27	Длина, мм	2155	
28	Ширина, мм	1330	
29	Высота, мм	1965 (без катков)	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель: _____

Председатель правления: _____

Б.А.Худайбергенов _____ М.П.
(подпись и дата)

_____ (Ф.И.О.)

_____ М.П.
(подпись и дата)