

Исх. № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-40/6(10)-0,4
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГ	
2	Мощность, кВА	40	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6(10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0; Д/Ун-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	медь	
9	Потери короткого замыкания, Рк вт	1000	
10	Потери холостого хода, Ро вт	160	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	4,7	
12	Ток холостого хода, Io%	2,8	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Степень защиты	IP00	
15	Габаритные размеры (мах);		
16	Длина, мм	860	
17	Ширина, мм	525	
18	Высота, мм	949	
19	Масса, кг полная/масло	282/70	
20	Установочные размеры	450х400	
21	Наличие транспортных катков	По заказу	
22	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
23	Наличие газового реле	нет	
24	Наличие температурного датчика	нет	
25	Наличие мановакуумметра	нет	
26	Наличие предохранительного клапана	да	
27	Наличие поплавкового маслоуказателя	да	
28	Наличие стеклянного термометра ТТ-Ж	да	
29	Остальное по ГОСТ 11677	да	

Согласован:

_____ (заказчик)(подпись)

М.П

_____ (Ф.И.О.)