

договор. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-63/6(10)-0,4  
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГ	
2	Мощность, кВА	63	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6(10)	
5	Род тока	Переменный, трехфазный	
6	Номинальная частота, Гц	50	
7	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0; Д/Ун-11	
8	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
9	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
10	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
11	Материал обмоток	<b>медь</b>	
12	Потери короткого замыкания, Рк Вт	1280	
13	Потери холостого хода, Ро Вт	230	
14	Напряжения короткого замыкания, Ик %	4,0	
15	Ток холостого хода, Io%	2,6	
	Габаритные размеры (мах);		
17	Длина, мм	915	
18	Ширина, мм	560	
19	Высота, мм	925	
20	Масса, кг полная/масло	410/94	
21	Установочные размеры	500х400	
22	Наличие транспортных катков	По заказу	
23	Наличие пробивного предохранителя	По заказу	
24	Наличие газового реле	нет	
25	Наличие температурного датчика	нет	
26	Наличие мановакуумметра	нет	
27	Наличие предохранительного клапана	да	
28	Наличие поплавкового маслоуказателя	да	
29	Наличие стеклянного термометра	да	
30	Тип трансформаторного масла	Минеральное	
31	В остальном трансформатор соответствует ГОСТ 11677	да	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель: \_\_\_\_\_

Председатель правления: \_\_\_\_\_

Б.А.Худайбергенов \_\_\_\_\_ М.П.

(подпись и дата)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ М.П.

(подпись и дата)