

договор. № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-1000
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГ	
2	Мощность, кВА	1000	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/УН-0; Д/УН-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	медь	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	12200	
10	Потери холостого хода, Ро Вт	1470	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	6,0	
12	Ток холостого хода, Io%	0,8	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Номинальная частота, Гц	50	
15	Габаритные размеры (max);		
16	Длина, мм	1744	
17	Ширина, мм	995	
18	Высота, мм	1550	
19	Масса, кг полная/масло	2700/470	
20	Установочные размеры	820x820	
21	Наличие транспортных катков	да	
22	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
23	Наличие газового реле	нет	
24	Наличие температурного датчика	да	
25	Наличие мановакуумметра	да	
26	Наличие предохранительного клапана	да	
27	Класс нагревостойкости изоляции	A	
28	Внешняя изоляция	категория II (ГОСТ 9920-89)	
29	Температура окружающей среды	от -45°C до +40°C	
30	Высота над уровнем моря, м	1000	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод»

Покупатель : _____

Председатель правления : Б.А.Худайбергенов

_____ М.П.
(подпись и дата)

_____ (Ф.И.О.)
_____ М.П.
(подпись и дата)