

договор. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-2500  
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГ	
2	Мощность, кВА	2500	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6(10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/УН-0; Д/УН-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПВВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	<b>медь</b>	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	28000	
10	Потери холостого хода, Рх.х Вт	2800	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	6,5	
12	Ток холостого хода, Iо%	0,4	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Номинальная частота, Гц	50	
15	Габаритные размеры (мах);		
16	Длина, мм	2237	
17	Ширина, мм	1424	
18	Высота, мм	1951 (без катков)	
19	Масса, кг полная/масло	5600/1300	
20	Установочные размеры	1070х1070	
21	Наличие транспортных катков	да	
22	Наличие пробивного предохранителя	нет	
23	Наличие маслоуказателя	да	
24	Наличие температурного датчика	да	
25	Наличие мановакуумметра	да	
26	Наличие предохранительного клапана	да	
27	Класс нагревостойкости изоляции	А	
28	Внешняя изоляция	категория II (ГОСТ 9920-89)	
29	Температура окружающей среды	от-45°С до +40°С	
30	Высота над уровнем моря, м	1000	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель: \_\_\_\_\_

Председатель правления: \_\_\_\_\_

Б.А.Худайбергенов \_\_\_\_\_ М.П.

(подпись и дата)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ М.П.

(подпись и дата)