

договор. № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-160/20-0,4
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГ	
2	Мощность, кВА	160	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	20	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0; Д/Ун-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПВВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	алюминий	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	2600	
10	Потери холостого хода, Ро Вт	540	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	6,5	
12	Ток холостого хода, Io%	1,54	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Степень защиты	IP00	
15	Габаритные размеры (мах);		
16	Длина, мм	1250	
17	Ширина, мм	788	
18	Высота, мм	1272 (без катков)	
19	Масса, кг полная/масло	880/265	
20	Установочные размеры	550х550	
21	Наличие транспортных катков	по заказу	
22	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
23	Наличие газового реле	нет	
24	Наличие стеклянного термометра	да	
25	Наличие поплавкового маслоуказателя	да	
26	Наличие предохранительного клапана	да	
27	Остальное по ГОСТ 11677-85	да	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель : _____

Председатель правления :

Б.А.Худайбергенов _____ М.П.
(подпись и дата)

_____ (Ф.И.О.)

_____ М.П.
(подпись и дата)