

договор. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-630/20-0,4  
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГ	
2	Мощность, кВА	630	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	20	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/УН-0; Д/УН-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	Алюминий	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	7350	
10	Потери холостого хода, Ро Вт	1150	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	6,5	
12	Ток холостого хода, Io%	0,4	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Номинальная частота, Гц	50	
15	Габаритные размеры (мах);		
16	Длина, мм	1632	
17	Ширина, мм	962	
18	Высота, мм	1680 (с катками)	
19	Масса, кг полная/масло	2185х565	
20	Установочные размеры	660х660	
21	Наличие транспортных катков	да	
22	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
23	Наличие газового реле	нет	
24	Наличие температурного датчика	нет	
25	Наличие мановакуумметра	нет	
26	Наличие предохранительного клапана	да	
27	Наличие поплавкового маслоуказателя	да	
28	Наличие стеклянного термометра	да	
29	Наличие контактных зажимов НН	да	
30	Остальное согласно ГОСТ 11677-85	да	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель : \_\_\_\_\_

Председатель правления :

Б.А.Худайбергенов \_\_\_\_\_ М.П.  
(подпись и дата)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ М.П.  
(подпись и дата)