

договор. № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-1000/20-0,4 с КИП
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГ	
2	Мощность, кВА	1000	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	20	
5	Схема и группа соединения обмоток	Д/Ун-11; У/Ун-0	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	Алюминий	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	11100	
10	Потери холостого хода, Рх.х Вт	1500	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	6,5	
12	Ток холостого хода, Io%	0,3	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Номинальная частота, Гц	50	
15	Габаритные размеры (мах);		
16	Длина, мм	1703	
17	Ширина, мм	1080	
18	Высота, мм	1840 (с катками)	
19	Масса, кг полная/масло	3050/870	
20	Установочные размеры	820х820	
21	Наличие транспортных катков	да	
22	Наличие пробивного предохранителя	нет	
23	Наличие газового реле	нет	
24	Наличие температурного датчика	да	
25	Наличие мановакуумметра	да	
26	Наличие предохранительного клапана	да	
27	Класс нагревостойкости изоляции	А	
28	Внешняя изоляция	категория II (ГОСТ 9920-89)	
29	Высота над уровнем моря, м	1000	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель : _____
 Председатель правления : _____
 Б.А.Худайбергенов _____ М.П. _____
 (подпись и дата) (Ф.И.О.)
 _____ М.П.
 (подпись и дата)