

договор. № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-2000/20-0,4 с КИП
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГ	
2	Мощность, кВА	2000	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	20	
5	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0; Д/Ун-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	Ал	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	23000	
10	Потери холостого хода, Рх.х Вт	2500	
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	6,5	
12	Ток холостого хода, Io%	0,35	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Номинальная частота, Гц	50	
15	Габаритные размеры (мах);		
16	Длина, мм	2108	
17	Ширина, мм	1362	
18	Высота, мм	2050 (с катками)	
19	Масса, кг полная/масло	4420/1100	
20	Установочные размеры	1070х1070	
21	Наличие транспортных катков	да	
22	Наличие пробивного предохранителя	нет	
23	Наличие поплавкового маслоуказателя	да	
24	Наличие температурного датчика	да	
25	Наличие мановакуумметра	да	
26	Наличие стеклянного термометра	да	
27	Наличие предохранительного клапана	да	
28	Класс нагревостойкости изоляции	А	
29	Остальное по ГОСТ 11677	да	
30			

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель : _____

Председатель правления :

Б.А.Худайбергенов _____ М.П.
(подпись и дата)

_____ (Ф.И.О.)

_____ М.П.
(подпись и дата)