

Исх. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Опросный лист**  
на изготовление сухого трансформатора типа ТСЛ-1600/20(10)-0,4  
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТСЛ	
2	Мощность, кВА	1600	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	20 (10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	Д/УН-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПВВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	алюминий	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	13500	
10	Потери холостого хода, Ро Вт	3500	
11	Напряжения короткого замыкания, Ук %	6	
12	Ток холостого хода, Io %	0,4	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У3	
14	Степень защиты	IP00	
15	Масса, кг полная	4100	
16	Установочные размеры	820x820	
17	Наличие транспортных катков	да	
18	Тип охлаждения (естественный, принудительный-6шт вентиляторов)	по заказу	
19	Уровень изоляции (по ГОСТ 1516.3)	F	
20	Температурное реле ТР-100 с датчикам pt-100	да	
21	Температура окружающей среды °С	-45° до +40°	
22	Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более	1000	
23	Остальное согласно ГОСТ 11677	да	
<b>Габаритные размеры</b>			
24	Длина-ширина-высота, мм	1876x1000x2005	
<b>Дополнительная комплектация</b>			
25	Шкаф тепловой защиты ШТЗ	по заказу	
26	Виброопора (4шт на изделия)	по заказу	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод»

Покупатель : \_\_\_\_\_

Председатель правления :

Б.А.Худайбергенов \_\_\_\_\_ М.П.

(подпись и дата)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ М.П.

(подпись и дата)