ООО «ТРАСТЕК»
143002, Московская область, г.о. Одинцовский,
г. Одинцово, ул. Акуловская, д.2А, помещ. 306
ИНН: 5032283304, ОГРН: 1175024017013
Тел.: +7(965)889-62-33
e-mail: ma@rev7.ru

alageum electric

Кентауский трансформаторный завод

*Исх. №*_____
от «_____»_____20____г.

Опросный лист

на изготовление сухого трансформатора типа ТСЛ-2500/20(10)-0,4
в АО«Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТСЛ	
2	Мощность, кВА	2500	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	20 (10)	
5	Схема и группа соединения обмоток	Д/Ун-11	
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
8	Материал обмоток	алюминий	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	20000	
10	Потери холостого хода, Ро Вт	4800	
11	Напряжения короткого замыкания, Uк %, ±10%	6	
12	Ток холостого хода, Io %	0,3	
13	Климатическое исполнение и категория размещения, У3, УХЛ3, (ГОСТ 15150-69)	У3	
14	Степень защиты,	IP00	
15	Масса, кг полная	5550	
16	Установочные размеры	1070х1070	
17	Наличие транспортных катков	да	
18	Тип охлаждения (естественный, принудительный-6шт вентиляторов)	по заказу	
19	Уровень изоляции (по ГОСТ 1516.3)	а	
20	Класс нагревостойкости (по ГОСТ 8865-93)	F	
21	Температурное реле ТР-100 с датчикам pt-100	да	
22	Температура окружающей среды °С	-45° до +40°	
23	Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более	1000	
24	Остальное согласно ГОСТ 11677-85,ГОСТ Р 52719-2007	да	
	Габаритные размеры		
25	Длина-ширина-высота, мм	1976х1250х2295	
	Дополнительная комплектация		
26	Шкаф тепловой защиты ШТЗ	по заказу	
27	Виброопора (4шт на изделия)	по заказу	

Продавец: **«Кентауский трансформаторный завод»** Покупатель : _____

Председатель правления :

Б.А.Худайбергенов _____ М.П.
(подпись и дата)

_____
(Ф.И.О.)

_____М.П.
(подпись и дата)

ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

«Кентау трансформатор зауыты» АҚ
160400, Қазақстан Республикасы
Кентау қ-сы,І. Қожабаев к-сі,
Тел./ факс: +7 (72536) 324 39,3 59 79
Сату б-мі: +7 (72536) 390 18, 390 19
www.alageum.com , e-mail: ktz@alageum.com

АО «Кентауский трансформаторный завод»
Республика Казахстан,160400
ЮКО. г. Кентау, ул. И.Кожабаева,2
Тел./ факс: +7 (72536) 324 39,3 59 79
Отдел продаж: +7 (72536) 390 18, 390 19
www.alageum.com , e-mail: ktz@alageum.com