

договор. № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

Опросный лист
на изготовление трансформатора типа ТМГ-100/35-0,4
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГ	
2	Мощность, кВА	100	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	35	
5	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
6	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%	
7	Материал обмоток	алюминий	
8	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%)	1970	
10	Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%)	6,0	
11	Потери холостого хода, Ро Вт (+15%)	410	
12	Ток холостого хода, Io % (+30%)	2,1	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Степень защиты	IP00	
16	Масса, кг полная/масло	850/245	
17	Установочные размеры	550х550	
18	Наличие транспортных катков	по заказу	
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
20	Наличие поплавкового маслоуказателя	да	
21	Наличие стеклянного термометра	да	
22	Наличие предохранительного клапана	да	
23	Наличие контактных зажимов НН	нет	
24	Остальное согласно ГОСТ 11677	да	
Габаритные размеры			
25	Длина, мм	1130	
26	Ширина, мм	770	
27	Высота, мм	1615 (с катками)	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель : _____

Председатель правления :

Б.А.Худайбергенов _____ М.П.
(подпись и дата)

_____ (Ф.И.О.)

_____ М.П.

_____ (подпись и дата)